

Как можно рассчитать количество секций в биметаллических радиаторах, это зависит от площади

13.04.2016 12:01

При стандартных условиях требуется не менее 1000 Вт на 10 м² отапливаемой площади, т. е. при одном окне, двери и потолках не должны быть выше трех метров. Если комната угловая, то необходимо добавить одну-две секции, смотря какой объем помещения. При высоких потолках необходимая мощность будет увеличиваться во столько раз, во сколько ваши потолки выше стандартных трех метров и при низких потолках уменьшается на столько же. Стеклопакеты способны уменьшить теплопотери в квартире на 10-20%. Также следует знать, что исходные параметры даются для температуры теплоносителя 70 °С, при температуре 50 °С необходимое количество секций увеличивается в 1,5 раза.