При работе в таких условиях в дренажных фекальных насосах Grundfos серии SEG (с режущем механизмом) может произойти истирание лопастей, и насос будет загублен. Желательно не использовать данный насос в таких условиях.